



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА
ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

624992, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СЕРОВ, УЛ. КИРОВА, 130
ТЕЛ. (34388) 7-15-55, ФАКС (34388) 7-28-84

E-MAIL: SES@SES.SE.MRSK-URAL.RU

16 ФЕВ 2015

№

СЭ/СЭС/6-15/506

НА №

ОТ

Главе Гаринского ГО
А.Г. Лыжину

ул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваши письма от 27.01.2015г. № 193/1; 193/2; 193/3 (вх. № СЭ/СЭС/6-233 от 29.01.2015г.; вх. № СЭ/СЭС/6-234 от 29.01.2015г.; вх. № СЭ/СЭС/6-235 от 29.01.2015г.) о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода), проектируемых объектов – индивидуальных жилых домов (земельные участки под строительство, расположены в р.п.Гари, ул.Ясная, 28, 31, 33) к сетям электроснабжения, с предполагаемой потребной мощностью 15 кВт (каждый), на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем следующее: электроснабжение объектов, возможно будет осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующего условия: строительство ответвительной ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ «Комсомольская» от ТП-930 до границ земельных участков заявителей (ориентировочно 150 м.).

Мероприятия, необходимые для подключения индивидуальных жилых домов к сетям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой организации, являются предварительными и могут быть изменены при выдаче технических условий на объекты.

Для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий необходимо обратиться в Сосьвинский РЭС ПО «Серовские электрические сети» с заявкой установленной формы.

Обращаем особое внимание, что по территории земельного участка по адресу: ул. Ясная, 31 проходит ВЛ-10кВ «Кошмаки» от ПС 110/10кВ «Гари», а вблизи земельного участка по адресу: ул.Ясная, 28, расположена ВЛ-10кВ «Горный» от ПС 110/10кВ «Гари». Охранная зона ВЛ-10кВ составляет 10 метров по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ

16.02
15.02
16.02

Необходимо учесть данные уточнения при выделении земельных участков, т.к. мероприятия по выносу участков ВЛ-10кВ ОАО «МРСК Урала» с территории Заявителя могут быть произведены только за счет Заявителя на основании договора компенсации за снос электросетевого объекта и восстановление нарушенного сносом бесперебойного электроснабжения потребителей.

Главный инженер



А.В. Малышев

Ю.А. Гусева,
(34385) 46-3-75



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА
ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

624992, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СЕРОВ, УЛ. КИРОВА, 130
ТЕЛ. (34385) 7-15-55, ФАКС (34385) 7-28-84

E-MAIL: SES@SES.SE.MRSK-URALRU

16 ФЕВ 2015

№ сэ/сэс/с-15/508

НА № _____ ОТ _____

Главе Гаринского ГО
А.Г. Лыжину

ул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 28.01.2015г. № 193/7 (вх. № СЭ/СЭС/6-239 от 29.01.2015г.) о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода), проектируемого объекта – индивидуального жилого дома (земельный участок под строительство, расположен в р.п.Гари, ул.Советская, 24) к сетям электроснабжения, с предполагаемой потребной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем следующее: в районе предполагаемого размещения проектируемого жилого дома электросетевые объекты ОАО «МРСК Урала» отсутствуют.

Обращаем Ваше внимание, что на четной стороне ул.Советская расположены электросетевые объекты 0,4кВ, собственником которых является Администрация Гаринского ГО.

Для определения точки присоединения необходимо обратиться к собственникам ближайших электросетевых объектов.

Главный инженер

А.В. Малышев

Ю.А. Гусева,
(34385) 46-3-75



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ

Handwritten notes: 15-08, 01.12.02



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА
ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

624992, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СЕРОВ, УЛ. КИРОВА, 130
ТЕЛ. (34385) 7-15-55, ФАКС (34385) 7-28-84

E-MAIL: SES@SES.SE.MRSK-URAL.RU

16 ФЕВ 2015

№

СЭ/СЭС/6-15/508

НА №

ОТ

Главе Гаринского ГО
А.Г. Лыжину

ул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 27.01.2015г. № 193/4 (вх. № СЭ/СЭС/6-236 от 29.01.2015г.) о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода), проектируемого объекта – индивидуального жилого дома (земельный участок под строительство, расположен в Гаринском ГО, д.Поспелова, 1Б) к сетям электроснабжения, с предполагаемой потребной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем следующее: электроснабжение объекта, возможно будет осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующего условия: строительство ответвительной ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ «Поспелова» от ТП-909 до границы земельного участка заявителя (ориентировочно 50 м.).

Мероприятия, необходимые для подключения индивидуального жилого дома к сетям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой организации, являются предварительными и могут быть изменены при выдаче технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий необходимо обратиться в Сосьвинский РЭС ПО «Серовские электрические сети», с заявкой установленной формы.

Главный инженер

ЛГ

А.В. Малышев

Ю.А. Гусева,
(34385) 46-3-75



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ

16.02 06
15-07
Бор



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА
ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

624992, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СЕРОВ, УЛ. КИРОВА, 130
ТЕЛ. (34385) 7-15-55, ФАКС (34385) 7-28-84

E-MAIL: SES@SES.SE.MRSK-URAL.RU

16 ФЕВ 2015

№

рз/рзс/01-15/510

НА №

ОТ

Главе Гаринского ГО
А.Г. Лыжину

ул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 28.01.2015г. № 193/5 (вх. № СЭ/СЭС/6-237 от 29.01.2015г.) о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода), проектируемого объекта – индивидуального жилого дома (земельный участок под строительство, расположен в р.п.Гари, ул.Северная, 1а) к сетям электроснабжения, с предполагаемой потребной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем следующее: электроснабжение объекта, возможно будет осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующего условия: строительство ответвительной ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ «Население» от ТП-952 до границы земельного участка заявителя (ориентировочно 50 м.).

Мероприятия, необходимые для подключения индивидуального жилого дома к сетям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой организации, являются предварительными и могут быть изменены при выдаче технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий необходимо обратиться в Сосьвинский РЭС ПО «Серовские электрические сети», с заявкой установленной формы.

Главный инженер

А.В. Малышев

Ю.А. Гусева,
(34385) 46-3-75



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ

16.02.15 07



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА
ФИЛИАЛ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СЕРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

624992, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СЕРОВ, УЛ. КИРОВА, 130
ТЕЛ. (34385) 7-15-55, ФАКС (34385) 7-28-84

E-MAIL: SES@SES.SE.MRSK-URAL.RU

6 ФЕВ 2015

№ *сэ/сэс/6-15/509*

НА № _____ ОТ _____

Главе Гаринского ГО
А.Г. Лыжину

ул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 28.01.2015г. № 193/6 (вх. № СЭ/СЭС/6-238 от 29.01.2015г.) о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода), проектируемого объекта – индивидуального жилого дома (земельный участок под строительство, расположен в р.п.Гари, ул.Октябрьская, 2) к сетям электроснабжения, с предполагаемой потребной мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем следующее: электроснабжение объекта, возможно будет осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующего условия: строительство ответвительной ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ «Колхозная» от ТП-946 до границы земельного участка заявителя (ориентировочно 50 м.).

Мероприятия, необходимые для подключения индивидуального жилого дома к сетям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой организации, являются предварительными и могут быть изменены при выдаче технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий необходимо обратиться в Сосьвинский РЭС ПО «Серовские электрические сети», с заявкой установленной формы.

Главный инженер

АГ

А.В. Малышев

Ю.А. Гусева,
(34385) 46-3-75



СЕРТИФИЦИРОВАНО
РУССКИМ РЕГИСТРОМ

16.02.15
1504
Бер...