

08 ФЕВ 2016

№

С/сер-157488

На

от

Главе Администрации
Гаринского ГО
А.Г. Лыжинуул. Комсомольская, 52
р.п. Гари, 624910

Факс (34387) 2-11-60

О предоставлении информации

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо № 336 от 25.01.2016г. (вх. № СЭ/СЭС/8-214 от 27.01.2016г.), о предоставлении информации по технической возможности технологического присоединения (на уровне землеотвода) проектируемого объекта капитального строительства (объект придорожного сервиса), земельный участок под строительство расположен по адресу: Гаринский ГО, д.Рагозина, с северной стороны автодороги г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари между проездами в д.Поспелова и д.Рагозина, с потребной мощностью 17 кВт., на напряжение 0,4кВ, по третьей категории надежности, сообщаем, что электроснабжение объекта возможно будет осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующих условий:

1. Строительство ответвительной ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ Поспелово от ТП-909 до границы земельного участка проектируемого объекта (протяженностью ориентировочно 170 метров).

Мероприятия необходимые для присоединения вышеуказанного объекта к сетям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой организации, являются предварительными и могут быть изменены при выдаче технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий необходимо обратиться в ПО «Серовские электрические сети», с заявкой установленной формы.

Главный инженер

Гусева Ю.А.
46-3-75

А.В. Малышев



080216 14 40